



MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W ŁODZI

91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a

tel./fax: 042 6322361; e-mail: sekretariat@mzz.lodz.pl; http://www.mzz.lodz.pl

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a

tel./ fax 42 632 23 61

tel. 42 632 24 08; 42 639 98 27

NIP 725-10-07-279, Reg. 004351765

- Oznaczenie sprawy: MZZ.T.262.8.2016

Łódź, dnia 15 czerwca 2016 roku

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostosowanie budynku do wymogów przepisów w zakresie p.poż.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 15 czerwca 2016 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na dostosowanie budynku do wymogów przepisów w zakresie p.poż.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ujawnia treść zapytań i udziela odpowiedzi:

„W związku z wieloletnim doświadczeniem i specyfiką Naszej firmy a w szczególności z koniecznością wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami – wskazanymi w SIWZ oraz projekcie Umowy proszę o udzielenie odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytanie:

1. Proszę o zamieszczenie części opisowej do zamieszczonej dokumentacji rysunkowej – dla obydwu żłobków – w szczególności w zakresie dotyczącym obliczeń i sposobu doboru urządzeń systemu oddymiania (okien oddymiających i drzwi napowietrzających). Brak tego opisu i obliczeń nie pozwoli na wykonanie oferty w sposób rzetelny.
2. Proszę o potwierdzenie, że drzwi napowietrzające w obydwu żłobkach mają być otwierane certyfikowanym siłownikiem do drzwi. Proszę o doprecyzowanie ilości sztuk tych napędów na każdym żłobku”.

Odpowiedz pytanie nr 1:

Część opisowa dokumentacji znajduje się w specyfikacji technicznej rozdział 3. Opis rozdziału 3 pkt 3.3. – pkt 3.10. jest opisem analogicznym do zastosowania w obydwu budynkach. Zasady dotyczące obliczeń i opis sposobu oddymiania zostały umieszczone w rozdziale 3 specyfikacji technicznej w pkt 3.6. – pkt. 3.10.

Odpowiedz pytanie nr 2:

Drzwi napowietrzające mają być otwierane certyfikowanym siłownikiem. Ilość napędów w każdym ze żłobków została wskazana w rozdziale 3 specyfikacji technicznej w pkt. 3.10. – sterowanie otwarciem skrzydła – dwa siłowniki mcr – S 08-450 z konsolami, dodatkowo włącznik pracy równoległej, elektrorygiel. Opis rozdziału 3 pkt 3.3. – pkt 3.10. jest opisem analogicznym do zastosowania w obydwu budynkach.

DYREKTOR
mgr Halina Mazur

St. inspektor
ds. techniczno-ekonomicznych
KOORDYNATOR

Janusz Wielemborek
upr. bud. Nr 194/87/WŁ

Z-CIA DYREKTORA

mgr inż. Jacek Siekierski