



Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
3 Łódź, ul. Zachodnia 55a
tel./fax: 42 632 23 61
42 632 24 08; 42 639 98 27
5-10-07-279, Reg. 004351765

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W ŁODZI

91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a
tel./fax: 042 6322361; e-mail: sekretariat@mzz.lodz.pl; http://www.mzz.lodz.pl

Łódź, dnia 15 czerwca 2016 roku

Oznaczenie sprawy: MZZ.T.262.8.2016

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostosowanie budynku do wymogów przepisów w zakresie p.poż.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 15 czerwca 2016 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na dostosowanie budynku do wymogów przepisów w zakresie p.poż.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ujawnia treść zapytań i udziela odpowiedzi:

„W związku z wieloletnim doświadczeniem i specyfiką Naszej firmy a w szczególności z koniecznością wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami – wskazanymi w SIWZ oraz projekcie Umowy proszę o udzielenie odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytanie:

1. Proszę o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne mają być dymoszczelne. Niestety na rzutach ani w przedmiarach nie ma takiej informacji zaś w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych widnieje taki zapis”.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisem specyfikacji technicznej należy zastosować stolarkę przeciwpożarową w klasie odporności ogniowej EI30, dymoszczelną, pełną lub szkloną.

DYREKTOR
mgr Halina Mazur

St. inspektor
ds. techniczno-ekonomicznych
KOORDYNATOR

Z-CIA DYREKTORA

mgr inż. Jacek Siekierski

Janusz Wielemborek
upr. bud. Nr 194/87/WŁ