

PRZEDMIAR

załącznik nr 6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaże			
1 d.1	KNNR 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		<sanitariat dla dzieci>20	m	20.000	
		<wc personelu>5	m	5.000	
		<zaplecze>10	m	10.000	
				RAZEM	35.000
2 d.1	KNNR 9 0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt		
		<sanitariat dla dzieci>5	szt	5.000	
		<wc personelu>2	szt	2.000	
		<zaplecze>2	szt	2.000	
				RAZEM	9.000
3 d.1	KNNR 9 0401-08	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego	szt.		
		<sanitariat dla dzieci>1	szt.	1.000	
		<wc personelu>1	szt.	1.000	
		<zaplecze>1	szt.	1.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		<łazienka dla dzieci>3	szt.	3.000	
		<wc personelu:>2	szt.	2.000	
		<zaplecze>3	szt.	3.000	
				RAZEM	8.000
5 d.1	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		<zaplecze>1	szt.	1.000	
		<wc personelu:>1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
2		montaże			
6 d.2	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000

7 d.2	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
8 d.2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0.10	m3	0.100	
				RAZEM	0.100
9 d.2	KNNR 5 1209-1202	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		6	otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
10 d.2	KNNR 5 0301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.		
		<sanitariat dla dzieci>3	szt.	3.000	
		<zaplecze>2	szt.	2.000	
		<wc personelu:>1	szt.	1.000	
				RAZEM	6.000
11 d.2	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		<kor.łązący-rozdz.piętrowa-obwód gniazd230V>1	szt.	1.000	
		<kor.łązący-rozdz.piętrowa-obwód oświetleniowy>1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
12 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		<sanitariat dla dzieci>2	szt.	2.000	
		<zaplecze>2	szt.	2.000	
		<wc personelu:>2	szt.	2.000	
				RAZEM	6.000
13 d.2	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14 d.2	KNNR 5 0307-03	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe	szt.		
		<sanitariat dla dzieci>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.2	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		<zaplecze>1	szt.	1.000	
		<wc personelu:>1	szt.	1.000	

				RAZEM	2.000
16 d.2	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W	kpl.		
		<wc personelu:>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W	kpl.		
		<zaplecze>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
		<sanitariat dla dzieci>3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
19 d.2	KNNR 5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		<sanitariat dla dzieci>1	szt.	1.000	
		<zaplecze>1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
20 d.2	KNNR 5 0204-01	Przewody wtyrkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m		
		<sanitariat dla dzieci>15	m	15.000	
		<korytarz łączący>8	m	8.000	
		<zaplecze>7	m	7.000	
		<wc personelu>3			
				RAZEM	30.000
21 d.2	KNNR 5 0204-01	Przewody wtyrkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m		
		<sanitariat dla dzieci>10	m	10.000	
		<wc personelu>3	m	3.000	
		<zaplecze>7	m	7.000	
				RAZEM	20.000
22 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Suszarka do rąk:wys 300 x szer 240 x głęb 145;zas 230V;moc1200W; uruchomienie na fotokomórkę;czas susz.do 40sek;obudowa z plastiku ABS;waga do2 kg;hałas do 65db;	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		wymiany			

23 d.3	kalk. własna	<p>Korytarz- rozdzielniapiętrowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana ramy wnękowej z drzwiczkami, ramka wnękowa 95 x95cm, drzwiczki z podziałem na 2 + zameczek - oznakowanie /tabliczka "urządzenie elektryczne"/ i opisanie/"Rozdzielnia Dźwigu Towarowego "/ <p>Zakres robót</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontaż/wykucie/ elementów starych (ramka wnękowa z drzwiczkami) - montaż elementów nowych wraz z obróbkami i uzupełnieniem malowania ścian (ramka wnękowa z drzwiczkami) - umieszczenie oznaczeń ostrzegawczych <p>UWAGA</p> <p>Podane wymiary stanowią podstawę wyceny, przed wykonaniem wykonawca pobierze wymiary z natury</p>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		pomiary			
24 d.4	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.4	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		3	prób.	3.000	
				RAZEM	3.000